

■ 厚生省の「おいしい水の要件」と当別荘地の専用水道の比較表

項 目	厚生省 数 値	当別荘地の水
硬度 カルシウム マグネシウム	50mg/l 以下	37mg/l
蒸発残留物(鉱物イオン)	50mg ~ 200mg/l 以下	97mg/l
塩化イオン	50mg/l 以下	0.9mg/l
過マンガン酸カリ消費量	1.0mg/l 以下(地下水は1.5mg/l 以下)	0.8mg/l
鉄及びその他化合物	0.02mg/l 以下	0.03mg/l
PH	6.0~7.5	7.65
臭味	ナシ	ナシ
バナジウム		0.073mg/l

平成18年11月28日 水道法20条に基づく検査 分析者名:株式会社 山梨県環境科学検査センター

